





























































試験クラス	クラスI+クラスII	クラスI	クラスII クラスI	クラスI	クラスII (分離器内蔵)	クラスII	クラスII	クラスII	クラスII
シリーズ名	FLT-CPシリーズ	FLT-SECシリーズ	AGN-4シリーズ		AGN-2シリーズ	GN-2シリーズ	GN-1シリーズ		VAL-CPシリーズ
インパルス電流 Iimp	10/350μs 25kA	10/350μs 25kA/50kA	10/350μs 4kA/2.5kA		—	—	—	—	—
公称放電電流 In	8/20μs 25kA	8/20μs 25kA/50kA	8/20μs 20kA		8/20μs 10kA	8/20μs 10kA	8/20μs 5kA		8/20μs 20kA
最大放電電流 Imax	—	8/20μs 50kA	8/20μs 40kA		8/20μs 20kA	8/20μs 20kA	8/20μs 10kA		8/20μs 40kA
単相3線 中性線接地 100V/200V 	 FLT-CP-2S-350	 FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM ×2個 または FLT-SEC-P-T1-1C-264/50-FM ×2個 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM ×1個	 AGN-422S (A) AGN-423S (A) *1		 AGN-223DA *2	 GN-223 (A)	 GN-123 (A)	 VAL-CP-2S-350	
	単相2線 1線接地 100V 	 FLT-CP-1S-350	 FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM ×1個 または FLT-SEC-P-T1-1C-264/50-FM ×1個 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM ×1個	 AGN-421S (A) AGN-422S (A) *1		 AGN-222DA *2	 GN-222 (A)	 GN-122 (A)	 VAL-CP-1S-350
単相2線 1線接地 200V 		 FLT-CP-1S-350	 FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM ×1個 または FLT-SEC-P-T1-1C-264/50-FM ×1個 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM ×1個	 AGN-421S (A) AGN-422S (A) *1		 AGN-222DA *2	 GN-222 (A)	 GN-122 (A)	 VAL-CP-1S-350
	単相2線 中性点接地 200V 	 FLT-CP-2S-350	 FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM ×2個 または FLT-SEC-P-T1-1C-264/50-FM ×2個 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM ×1個	 AGN-422S (A)		 AGN-222DA *2	 GN-222 (A)	 GN-122 (A)	 VAL-CP-2S-350
三相3線 Δ結線 1線接地 200V 		 FLT-CP-2S-350	 FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM ×2個 または FLT-SEC-P-T1-1C-264/50-FM ×2個 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM ×1個	 AGN-422S (A) AGN-423S (A) *1		 AGN-223DA *2	 GN-223 (A)	 GN-123 (A)	 VAL-CP-2S-350
	三相4線 Y結線 中性点接地 100V/173V 	 FLT-CP-3S-350	 FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM ×3個 または FLT-SEC-P-T1-1C-264/50-FM ×3個 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM ×1個	 AGN-423S (A)		 AGN-223DA *2	 GN-223 (A)	 GN-123 (A)	 VAL-CP-3S-350
三相3線 Y結線 中性点接地 415V 		 FLT-CP-3S-350	 FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM ×3個 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM ×1個	 AGN-444S (A)				 GN-144 (A)	 VAL-CP-3S-350
	三相4線 Y結線 中性点接地 240V/415V 	 FLT-CP-3S-350	 FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM ×3個 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM ×1個	 AGN-444S (A)				 GN-144 (A)	 VAL-CP-3S-350

F:SPD分離器(ヒューズ) ※1:接地相(N相)が不明な場合 ※2:回路の短絡電流が10kA以下の場合

試験クラス		クラスI+クラスII	クラスI
シリーズ名		FLT-CPシリーズ	FLT-SECシリーズ
インパルス電流 I_{imp}		10/350 μ s 25kA	10/350 μ s 25kA/50kA
公称放電電流 I_n		8/20 μ s 25kA	8/20 μ s 25kA/50kA
最大放電電流 I_{max}		—	8/20 μ s 50kA
単相3線 100V/200V			
		FLT-CP-2S-350	FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM ×2個 または FLT-SEC-P-T1-1C-264/50-FM ×2個 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM ×1個
単相2線 100V			
		FLT-CP-2S-350	FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM ×2個 または FLT-SEC-P-T1-1C-264/50-FM ×2個 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM ×1個
単相2線 200V			
		FLT-CP-2S-350	FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM ×2個 または FLT-SEC-P-T1-1C-264/50-FM ×2個 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM ×1個
三相3線 Δ 結線 200V			
		FLT-CP-3S-350	FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM ×3個 または FLT-SEC-P-T1-1C-264/50-FM ×3個 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM ×1個
三相3線 Y結線 415V			
		FLT-CP-3S-350	FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM ×3個 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM ×1個
三相4線 Y結線 240V/415V			
		FLT-CP-3S-350	FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM ×3個 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM ×1個

F:SPD分離器 (ヒューズ)