

FPT-25-1584  
2025年5月9日

お客様 各位

株式会社 昭 電  
雷対策システム部

### NS-WCAT6の接地端子およびケース形状変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、NS-WCAT6 の接地端子およびケース形状の変更を行います。変更の詳細は以下のとおりです。事情ご賢察の上、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 1. 変更内容

NS-WCAT6 の接地端子およびケース形状の変更

#### 2. 変更理由

NS-WCAT6 の接地端子は部品の生産終了の為、代替品に変更となります。  
また、ケース製造業者の案内に伴い、NS-WCAT6 のケース形状を変更します。

### 3. 接地端子の外形

生産終了品と代替品の外観比較を以下に示します。

	生産終了品	代替品
正面図	<p>37.2 4.25 ± 0.1 8.5 ± 0.15</p>	<p>36.03 4.25 ± 0.1 8.5 ± 0.15</p>
側面図	<p>22.8 24.1 ± 0.2 2 12.5 ± 0.15 5.3 ± 0.1</p>	<p>24.25 36.03 24.3 2 ± 0.1 12.5 ± 0.15 21 ± 0.2</p>

#### 4. ケースの外形

現行品と変更品の外観比較を以下に示します。

	変更前	変更後
正面図		
上面図		
底面図		

左側面図	<p>Dimensions: <math>9.4 \pm 0.4</math>, <math>166.3 \pm 0.4</math>, <math>104.8 \pm 0.4</math>, <math>5.4 \pm 0.4</math>, <math>40.4 \pm 0.4</math>, <math>45.8 \pm 0.4</math>, <math>167.4 \pm 0.4</math>. Section line C-C.</p>	<p>Dimensions: <math>9.4 \pm 0.4</math>, <math>166.3 \pm 0.4</math>, <math>114.8 \pm 0.4</math>, <math>5.3 \pm 0.4</math>, <math>40.4 \pm 0.4</math>, <math>45.8 \pm 0.4</math>, <math>167.7 \pm 0.4</math>. Section line C-C.</p>
右側面図	<p>Dimension: <math>176 \pm 1</math>. Section line B-B.</p>	<p>Dimension: <math>176 \pm 1</math>. Section line B-B.</p>
背面図	<p>Dimensions: <math>25.7 \pm 0.4</math>, <math>100.8 \pm 0.4</math>, <math>99.8 \pm 0.4</math>. Section line B-B.</p>	<p>Dimensions: <math>16.7 \pm 0.4</math>, <math>100.7 \pm 0.4</math>, <math>99.8 \pm 0.4</math>. Section line B-B.</p>

## 5. スケジュール

最初に、接地端子の在庫が無くなり次第、接地端子だけの変更となります。この時、同一ロット内で接地端子の新旧混在はありません。

次に、ケースの在庫が無くなり次第、ケースも変更となります。この時、同一ロット内でケースの新旧混在はありません。

以上